

BRITA PURITY C 50/150/300/500/1100

Instalace filtru

1. Změřte karbonátovou tvrdost vody pomocí BRITA KH-testeru.
2. Dle tabulky nastavte na hlavě filtru Inbus klíčem odpovídající hodnotu obtoku.
3. Připojte filtr ke zdroji vody a ke koncovému zařízení. Směr toku vody do a z filtru je na hlavě filtru naznačen šipkami.
4. Otevřete přívod vody.
5. Odvzdušněte filtr posuvným přepínačem integrovaným v hlavici filtru. Posuňte jej ve směru šipky a ponechte v této poloze, dokud z odvzdušňovací hadičky nepoteče plynule voda bez bublinek. Poté posuvný přepínač vraťte zpět do původní polohy čímž se ukončí odvzdušňování filtru.
6. Filtr je nyní v provozuschopném stavu.

Výměna filtrační patrony

1. Uvolněte zámek filtru otočením uzávěru - modré páky na straně hlavice - ve směru hodinových ručiček až do krajní polohy.
2. Odvzdušňovacím posuvným tlačítkem uvolněte přetlak ve filtru - z hadičky vyteče trocha vody.
3. Vyměňte filtrační patronu - vyčerpanou patronu vytáhněte z hlavice ve směru podélné osy filtru a novou patronu zasuňte zpět do hlavice.
4. Uzamčete zámek filtru otočením modré páky na straně hlavice zpět do původní polohy (slyšitelné zacvaknutí).
5. Odvzdušněte filtr posuvným přepínačem integrovaným v hlavě filtru. Posuňte jej ve směru šipky a ponechte v této poloze, dokud z odvzdušňovací hadičky nepoteče plynule voda bez bublinek. Poté posuvný přepínač vraťte zpět do původní polohy čímž se ukončí odvzdušňování filtru.
6. Filtr je nyní v provozuschopném stavu.

